

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BUDĖTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI AR IŠTIKUS AVARIJAI

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, kuris įsijungia suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Budintys darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami:
 - 2.1. ilgu skambučiu (30 s trukmės) – signalas evakuotis.
 - 2.2. žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakinga gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkiui GENĖ MIROŠNIKOVA, tel. Nr. 8607 86748 arba 8614 22952, jai nesant - gimnazijos direktorė Elvyra Telksnienė, tel. 860786753 arba 868783670

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša gimnazijos budėtojui. Šis iškviečia Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo pajėgas **BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONU NR.112** ir praneša gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ūkiui.
4. Skambinantis turi pranešti šią informaciją:
 - 4.1. kur įvyko įvykis (tikslų adresą: Taikos prospektas, Nr.21, Visagino „Verdenės“ gimnazija, gaisro kilimo vietą);
 - 4.2. kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - 4.3. kada įvyko (laiką);
 - 4.4. grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - 4.5. situacijos kaitą;
 - 4.6. pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą).
5. Gimnazijos budėtojui pranešama telefonu Nr.8607 86754 arba žodžiu.
6. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, gimnazijos budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. EVAKUACIJA

Už pastato evakuacinių išėjimų atrakinimą atsakingos budėtojos MONIKA MACKONIENĖ ir TERESĖ NEMEIKIENĖ, o už valgyklos išėjimų – valgyklos vedėja IRINA MIVOVAN

7. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
8. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti koridoriuose pakabintuose darbuotojų evakuacijos planuose.

9. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia, nutrūkus elektros tiekimui.

10. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

11. Jeigu, evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

12. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, budėtojas skubiai raktu atrakina evakuacines duris.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai

13. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, privalo imtis priemonių gaisrą užgesinti.

14. Jei yra galimybės išjungti ventiliaciją, kad oras nepatektų į gaisro vietą, ventiliaciją atjungiamo:

14.1. priestatui – budinčių kambaryje Nr. 112;

14.2. sporto salėms – sporto salėje Nr. 12 ir sporto komplekso koridoriuje;

14.3. valgykloje – prie valgyklos vedėjos kabineto durų.

15. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu.

16. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais.

17. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

18. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

18.1. reikia nutraukti plombą;

18.2. ištraukti apsauginį kaištį;

18.3. gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;

18.4. nuspausti rankenėlę.

19. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

20. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiaga padengti visą degantį paviršių.

V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą. Jam nesant – gimnazijos direktorius.

Atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja ūkiui GENĖ MIROŠNIKOVA

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

VI. PRANEŠIMAS APIE ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ GEDIMUS

21. Pastebėjus elektros tinklų ir įrengimų gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti (jei tai įmanoma) ir informuoti atsakingą už elektros ūkį, kad pašalintų gedimus.

22. Jei iškviesti atsakingo už elektros ūkį nėra galimybių, o pastatui gresia pavojus reikia kreiptis į AB LESTO tel. Nr.1802.

VI. PRANEŠIMAS APIE AVARIJĄ VANDENTEKIO, ŠILUMOS AR KANALIZACIJOS ĮRENGINIUOSE

23. Įvykus avarijai vandentiekio, šilumos ar kanalizacijos įrenginiuose reikia pirmiausia nustatyti kas būtent įvyko (laikantis saugos reikalavimų).

24. Suteikti pilną informaciją santechnikui, pranešti pavaduotojai ūkui arba budinčiam administratoriui.

25. Jei nėra galimybių susisiekti su ankščiau išvardintais atsakingais asmenimis, skambinti į „Visagino būsto“ avarinę tarnybą tel. 9-04, 868508937.

Visų avarių atvejais budėtojas privalo užregistruoti avarijos pradžią, aprašyti budėjimo pamainų perdavimo žurnale.

Direktoriaus pavaduotoja,
atsakinga už priešgaisrinę saugą

Genė Mirošnikova