

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ PLANAS KILUS GAISRUI

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Budintys darbuotojai informuojami:
 - 2.1. telefonu;
 - 2.2. kitais galimais būdais - ilgu skambučiu (30 s trukmės) – signalas evakuotis.
3. Aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

**Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakinga gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkiui GENĖ MIROŠNIKOVA,
jai nesant – gimnazijos direktorė Elvyra Telksnienė**

(parašai)

4. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu Nr.8607 86754 praneša gimnazijos budėtojui ir iškviečia Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybą (toliau – PSGT).
5. PSGT iškviečiama telefonu. **BENDRAS PAGALBOS TELEFONAS NR.112.**
6. Skambinantysis asmuo turi pranešti šią informaciją:
 - 6.1. kur įvyko įvykis (tikslų adresą: Taikos prospektas, Nr.21, Visagino „Verdenės“ gimnazija, konkrečią gaisro kilimo vietą);
 - 6.2. kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - 6.3. kada įvyko (laiką);
 - 6.4. grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - 6.5. situacijos kaitą;
 - 6.6. pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą).
7. Gimnazijos budėtojui pranešama mobiliuoju telefonu 8607 86754 arba žodžiu.
8. Gimnazijos budėtojas privalo nedelsdamas pranešti apie įvykį PSGT .
9. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, gimnazijos budintis turi telefonu apie tai PSGT ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO EVAKUACIJA

Už mokinių ir personalo evakuaciją atsakingi:

Už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš IV aukšto - fizikos vyresnysis mokytojas Vytautas Pavasaris

(parašas)

Už 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų evakuaciją iš III aukšto - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Mikštienė

(parašas)

Už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš II aukšto - matematikos mokytoja metodininkė Vida Brukštuvienė

(parašas)

Už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš priestato II aukšto - istorijos mokytojas metodininkas Valentines Radzevičius

(parašas)

Už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš priestato I aukšto - technologijų mokytojas metodininkas Rolandas Žilinskas

(parašas)

Už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš I aukšto – vyresnioji socialinė pedagogė Laura Vaikėnienė

(parašas)

Už mokinių ir darbuotojų evakuaciją iš valgyklos ir virtuvės patalpų - valgyklos vedėja Irina Mivovan

(parašas)

Už mokinių ir darbuotojų srautų nukreipimą I aukšto fojė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė

(parašas)

Už darbuotojų evakuaciją iš rūšio patalpų - dailidė Algimantas Jonušas

(parašas)

Už mokinių ir darbuotojų evakuaciją iš teritorijos - kūno kultūros mokytojas metodininkas Aleksej Miačn

(parašas)

Už viso pastato evakuacinių išėjimų atrakinimą - budėtojos:

Monika Mackonienė

(parašas)

Teresa Nemeikienė

(parašas)

Už mokinių evakuaciją popamokinių užsiėmimų (būrelių, treniruočių, varžybų), renginių gimnazijoje metu - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Mikštienė
ir popamokinių užsiėmimų vadovai (pagal patvirtintą tvarkaraštį)

(parašas)

Už mokinių evakuaciją pertraukų metu – mokytojai (pagal patvirtintą budėjimo ir komunikavimo su mokiniais grafiką)

10. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.

11. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti koridoriuose pakabintuose darbuotojų evakuacijos planuose.

12. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia, nutrūkus elektros tiekimui.

13. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

14. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies nei dūmų, – išinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

15. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia pas budėtoją paimti raktą, raktu atrakinti evakuacines duris.

16. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – eitipasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.

17. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti, uždarytos, reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir, jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.

18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti, karštos, reikia eiti atsarginiu keliu.

19. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

20. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5 min) susirinkti sutartose vietose ir prisistatyti:

20.1. 1-4 klasių mokiniai – savo klasės mokytojui; jei dirbo su kitu mokytoju – jam;

20.2. 5- IV klasių mokiniai – savo mokytojui, dirbusiam su jais pamokos metu;

20.3. mokytojai, neturėję pamokos, ir kiti darbuotojai – raštinės vedėjai Danutei Svidinskaitei;

20.4. visi atsakingi už registraciją asmenys – sutartoje vietoje turi informuoti gimnazijos direktorę Elvyrą

Telksnienę apie tai, ar visi mokiniai ir darbuotojai sėkmingai evakavosi:

20.4.1. šiltu metų laiku – saugioje vietoje gimnazijos teritorijoje (kieme, aikštyne),

20.4.2. šaltuoju metų laiku - Visagino sporto centre;

21. Visa informacija apie evakuaciją turi būti surinkta ir nedelsiant perduota atsakingam asmeniui – Genei Mirošnikovai, privalančiai pasitikti Visagino PSGT pajėgas.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

Už materialinių vertybių ir dokumentų evakuavimą atsakingi:

Iš buhalterijos – vyriausioji buhalterė Irina Budajeva

(parašas)

Iš raštinės - raštinės vedėja Danutė Svidinskaitė

(parašas)

Iš direktoriaus kabineto – direktorė Elvyra Telksnienė

(parašas)

Iš techninių priemonių kabineto – kompiuterinės technikos inžinierius Giedrius Misiūnas

(parašas)

Iš mokytojų kambario – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė

(parašas)

Iš informacinio centro – bibliotekos vedėja Vida Vikonytė

(parašas)

Iš archyvo – archyvarė Lena Peradze

(parašas)

(jai nesant - raštinės vedėja Danutė Svidinskaitė)

(parašas)

Iš valgyklos – vedėja Irina Mivovan

(parašas)

Iš sandėlių – direktoriaus pavaduotoja Genė Mirošnikova

(parašas)

22. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti sandėliuojamos materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojamas materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

23. Jeigu patalpa neuždūmintą, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes.

24. Įmonės materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti sąrašą nustato gimnazijos direktorius.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai

25. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrą užgesinti.

26. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu.

27. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

28. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

29. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

29.1. reikia nutraukti plombą;

29.2. ištraukti apsauginį kaištį;

29.3. gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;

29.4. nuspausti rankenėlę.

30. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

31. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiagą padengti visą degantį paviršių.

32. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

33. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.

34. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja atsakingas už priešgaisrinę saugą. Jam nesant – gimnazijos direktorius.

Atsakingas asmuo – **direktoriaus pavaduotoja ūkiui GENĖ MIROŠNIKOVA**

(parašas)

35. Kilus gaisrui ir baigus personalo evakuaciją, gimnazijos gaisro gesinimo vadovas (toliau GGGV), įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, pasitinka Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesius ir konsultuoja gaisro gesinimo vadovą (toliau – GGV).

36. GGGV – atsakingas už gimnazijos priešgaisrinę saugą asmuo privalo:

36.1. prireikus iškviešti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

36.2. sustabdyti ugdymo procesą, kol neužgesintas gaisras;

36.3. iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti agregatus, aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą;

36.4. patikrinti, ar veikia gaisrinio vandentiekio įtaisai;

36.5. neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.

37. Atvykus ugniagesiams, GGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, žmonių evakavimą.

38. Gimnazijos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo vietoje, privalo GGV konsultuoti apie specifines degančio objekto savybes, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones.

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

Direktoriaus pavaduotoja,
atsakinga už priešgaisrinę saugą

Genė Mirošnikova